

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bitoveves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>		
T.BEHINA		ING. J. ŠIMMER		ING. J. ŠIMMER				
INVESTOR: BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE, Josefa Suka 1388/18, Teplice								
KRAJ : Ústecký		OBEC: Teplice						
ČÁST PD: D1.4 - Elektroinstalace								
<div>AKCE:</div> <div>REKONSTRUKCE STŘECHY KOTELNY</div> <div>V AREÁLU BOTANICKÉ ZAHRADY V TEPLICÍCH</div>						ZAK. Č.: 342/2021		
						FORMÁT: 1A4		KOPIE:
						DATUM: 09/2021		
						STUPEŇ: DSP		
						MĚŘÍTKO: ---		
OBSAH: Výpočet dostatečné vzdálenosti						VÝKRES Č.: D1.4-03		

Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 23.09.2021

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: Botanická zahrada Teplice, Josefa Suka

Projektant/montážní firma:

Společnost: Tomáš Behina
Název: Tomáš Behina
Ulice: Bitoveves 125
PSČ: 440 01

DV kotelna



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Botanická zahrada Teplice, Josefa Suka 1388/18, Teplice
Jméno: Botanická zahrada Teplice, Josefa Suka 1388/18, Teplice

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: IV
Proudové zatížení: 100 kA
 k_m - Izolační hodnota km: 0.5
Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: Rekonstrukce střecha kotelny v areálu botanické zahrady v Teplicích
Název projektu: Rekonstrukce střecha kotelny v areálu botanické zahrady v Teplicích